УТВЕРЖДАЮ
Врио директора
ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям №3

_____ Р.Х. Элибекова

«22» апреля 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 990 от 22 апреля 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям №3*

1.2. Адрес объекта: *346510, Ростовская область, г. Шахты, ул. Обуховой, 2-Б*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *2* этажа, *1080,1* кв. м
- часть здания *-* этаж *-* кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *6600* кв.м

1.4. Год постройки здания *1988* последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *-* капитального *-*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Шахтинский центр помощи детям № 3» (ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям №3)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *346510, Ростовская область, г. Шахты, ул. Обуховой, 2-Б*

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *региональная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Министерство общего и профессионального образования Ростовской области*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 31*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

образование и социальная защита

2.2. Виды оказываемых услуг: *социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологи́ческие, социально-педагогические, социально-правовые, социально-экономические, социальные*

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями интеллекта.*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *32 койко-мест*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом *Остановка «Старый рынок», автобус № 41*

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *300 м*

3.2.2. время движения (пешком) *5 мин*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *да*

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* *нерегулируемые*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* *есть (бордюры, неровности)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	*ВНД (К,С), ДУ (О), Б (Г,У)*
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	*ВНД*
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	*ДУ*
4.	с нарушениями зрения	*ВНД*
5.	с нарушениями слуха	*Б*
6.	с нарушениями умственного развития	*Б*

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*
2.	Вход (входы) в здание	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*
5.	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	*ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)*
6.	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-
7.	Санитарно-гигиенические помещения	*ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)*
8.	Система информации и связи (на всех зонах)	*ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)*
9.	**Все зоны и участки**	***ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)***

3.5. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** ***ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)***

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта образования (в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015г. № 1309)

4.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта образования и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности объекта для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
4.1.1.	Возможность беспрепятственного входа в указанные объекты и выхода из них	*Для инвалидов передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и для инвалидов с нарушением зрения беспрепятственный вход на объект отсутствует.* *Для инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития беспрепятственный вход на объекты обеспечен.*
4.1.2.	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	*У инвалидов передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями зрения возможность самостоятельного передвижения по объекту отсутствует.* *Инвалиды с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития имеют возможность передвигаться по объекту с помощью персонала.*
4.1.3.	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе:	
	наличие выделенных стоянок автотранспортных средств для инвалидов	*Не требуется*
	наличие сменных кресел-колясок	*Не требуется*
	наличие адаптированных лифтов	*Лифт не предусмотрен*
	наличие поручней	*Поручни в здании имеются, не соответствуют требования нормативной документации*
	наличие пандусов	*Пандус не предусмотрен*
	наличие подъемных платформ	*Не требуется*

	наличие раздвижных дверей	*Не требуется*
	наличие доступных входных групп	*Входные группы доступны для инвалидов с нарушением слуха и интеллекта, доступны условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, недоступны для инвалидов с нарушением зрения и для инвалидов на креслах-колясках.*
	наличие доступных санитарно-гигиенических помещений	*Доступны для инвалидов с нарушением слуха и интеллекта. Недоступны для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения.*
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	*Ширина дверных проемов не соответствует требованиям нормативной документации*
4.1.4.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	*Визуальных информирующих обозначений целевых зон и указателей недостаточно.* *Тактильные информационные средства на объекте имеются частично.*
4.1.5.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	*Дублирование информации линейно-рельефным шрифтом и шрифтом Брайля недостаточно*
4.1.6.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информацией	*Не оборудовано акустическими устройствами.*

4.2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов услуг, включая наличие условий для проведения прямого тифлокомментирования, и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности объекта для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
4.2.1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	*На входе табличка об объекте не дублирована рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля.*
4.2.2.	Получение в доступной для инвалидов форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении	*Информации доступной для инвалидов с нарушениями зрения недостаточно*

	необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	
4.2.3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	*Инструктаж сотрудников не проводился*
4.2.4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	*Административно-распорядительный акт имеется*
4.2.5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	*Услуга не предоставляется*
4.2.6.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	*Не осуществляются*
4.2.7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	*Транспортные средства не требуются*
4.2.8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	*Доступ инвалидов с нарушениями зрения с собаками-проводниками обеспечен.*
4.2.9.	Наличие официального сайта, учитывающего требования национальных стандартов для слабовидящих.	*Адрес официального сайта http://domdetei-shakhty.ru/ Соответствует требованиям национальных стандартов.*
4.2.10.	Наличие на официальном сайте организации информации о доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	*На сайте информация о доступности объекта отсутствует.*
4.2.11.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	*Отсутствуют*
4.2.12.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	*Услуга не предоставляется*

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*На входе на территорию расположить кнопку вызова персонала на высоте 0,85-1,1м, обеспечить ее однозначную опознаваемость. В проеме калитки обеспечить ровное нескользящее покрытие поверхности. На расстоянии ширины открытого полотна калитки установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м.* ***При проведении капитального ремонта*** *возле калитки с внутренней стороны обустроить горизонтальную площадку глубиной не менее 1,8м. с ровным нескользящим покрытием поверхности. К горизонтальной площадке и на перепадах высоты по путям движения обустроить лестницы со ступенями одинаковой высоты и в плане с ровным шероховатым покрытием ступеней с высотой ступеней 0,12-0,15м, проступью 0,35-0,4м. С обеих сторон лестничных маршей установить поручни высотой 0,9м с горизонтальными завершающими частями длиннее маршей лестниц на 0,3м с нетравмирующим окончанием. Краевые ступени лестниц контрастно маркировать. Перед лестницами за 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м.* ***В связи с тем, что обеспечить доступ в здание инвалидам на креслах-колясках*** *технически невозможно, обустраивать пандусы на входе на территорию и по путям движения нецелесообразно. Обслуживание инвалидов на креслах-колясках организовать по другим адресам. Соответствующую информацию разместить на сайте организации. По путям движения по территории обустроить пешеходные дорожки шириной не менее 1,8м с ровным нескользящим покрытием поверхности. При необходимости в местах примыкания пешеходного пути движения к проездам обустроить бордюрные пандусы в виде трёх наклонных плоскостей: одной центральной и двух примыкающих. Предусмотреть ширину центральной наклонной поверхности не менее 1,5м, но не более ширины прохожей части пешеходного пути. Предусмотреть уклон центральной наклонной поверхности не более 80‰, боковых поверхностей не более 180‰ Предусмотреть примыкание центральной наклонной части бордюрных пандусов к проезжей части без перепада высоты (п. 5.4.5 СП 59.13330.2020).* *На территории обустроить места отдыха. В местах отдыха установить скамьи с опорой для спины и подлокотниками. Предусмотреть скамьи с сиденьем глубиной 0,43-0,45м с высотой поверхности сиденья 0,42-0,48м. Подлокотники должны быть круглыми или овальными с радиусом от 30 до 50мм. Их верхняя поверхность должна располагаться на высоте от 0,2 до 0,23м от поверхности сиденья. Элементы конструкции скамьи не должны иметь острых углов, заусенцев (п.6.4.4 СП 59.13330.2020). На игровых площадках обеспечить твёрдое, ровное, нескользящее покрытие поверхности.*

		На входе возле калитки установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля табличку об объекте, при этом тактильное поле должно располагаться на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020), другие пиктограммы, в т.ч. указатели доступности. На расстоянии 3-5м от входа установить схему с указанием основных зон и путей движения по территории в соответствии с ГОСТ Р 58512-2019. ***Капитальный ремонт***
2.	Вход (входы) в здание	*На главном входе на расстоянии ширины открытого плотна двери установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. Со стороны открывания двери установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля табличку об объекте таким образом, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).* *На входе предусмотреть освещённость не менее 100 люкс в тёмное время суток (п. 6.2.32 СП 59.13330.2020).* *Обустроить вход в здание без перепада высоты технически невозможно из-за стеснённости. При необходимости организовать оказание помощи при входе в здание инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения.* *На входной двери установить доводчик с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд, и чтобы усилие при открывании двери было не более 50 Нм.* ***Капитальный ремонт***
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*В коридорах по путям движения внутри здания установить информирующие обозначения и указатели, в том числе тактильные.* *Увеличить ширину лестниц технически невозможно из-за конструктивных особенностей здания. Установить поручни с другой стороны маршей лестниц технически невозможно из-за недостаточной ширины лестниц. На поручнях на всех лестницах установить тактильное обозначение этажей (п.6.2.12 СП 59.13330.2020). Краевые ступени каждого марша контрастно маркировать. Установить доступные информационные обозначения этажей.* *Установка подъёмной платформы или обустройство пандуса на второй этаж технически невозможно из-за стеснённости условий.* *По пути движения дверные проемы и дверные ручки контрастно маркировать. Предусмотреть дверные проемы с высотой порогов не более 0,014м. без перепадов высоты.* *Пути движения внутри здания являются путями эвакуации.* *На эвакуационных выходах контрастно маркировать дверные проемы и дверные ручки.* *Предусмотреть освещённость путей эвакуации не менее 100 люкс в тёмное время суток (п. 6.2.32 СП 59.13330.2020).* *Установить знаки, указывающие направление эвакуации. Эвакуацию инвалидов с нарушением опорно-*

		двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллекта организовать через вход и эвакуационные выходы в соответствии с порядком обслуживания инвалидов. ***Капитальный ремонт***
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	***При проведении капитального ремонта*** *на входах в кабинеты заменить двери, так чтобы ширина дверных проемов в свету была не менее 0,9м, высота порогов в дверных проемах не более 0,014м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). На входах в кабинеты на стене со стороны открывания дверей установить информационные таблички о назначении целевых зон контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).* ***При проведении капитального ремонта*** *на входе в зал для игр и в комнату отдыха заменить двери, так чтобы ширина дверных проемов в свету была не менее 0,9м, высота порогов в дверных проемах не более 0,014м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). На стене со стороны открывания дверей установить информационные табличку о назначении целевых зон контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).* ***Капитальный ремонт***
5.	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	***При проведении капитального ремонта*** *на входах в жилые комнаты заменить двери, так чтобы ширина дверных проемов в свету была не менее 0,9м, высота порогов в дверных проемах не более 0,014м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей.* *На входах в жилые комнаты на стене со стороны открывания дверей установить информационные таблички о назначении целевых зон контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).* ***Капитальный ремонт***
6.	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	*В случае установления квоты для приёма на работу инвалидов, среди которых могут быть инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, организовать создание специальных рабочих мест для трудоустройства таких инвалидов в соответствии с действующим законодательством.*
7.	Санитарно-гигиенические помещения	*В связи с тем, что обеспечить доступ в здание для инвалидов на креслах-колясках технически невозможно, адаптировать туалеты для таких инвалидов нецелесообразно.* *В каждом блоке туалетов обустроить по одной доступной кабине для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения.* *Дверные проемы и дверные ручки контрастно маркировать. Доступные кабины оборудовать опорными*

		поручнями, крючками для костылей. На умывальниках установить краны рычажного типа. Не менее, чем один умывальник в каждом туалете оборудовать опорными поручнями. Установить аварийное освещение. Вблизи унитазов установить кнопки вызова персонала на высоте 0,6м. *Туалеты оборудовать информационными знаками и указателями, в т.ч. тактильными.* *Предусмотреть душевые без порога. Душевые оборудовать переносным или закреплённым на стене складными сиденьями. Установить опорные поручни, крючки для костылей. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова помощи.* ***Капитальный ремонт***
8.	Система информации на объекте (на всех зонах)	*Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов на креслах-колясках элементы здания, при необходимости, предусмотреть указатели направления к ближайшему доступному элементу.* *Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.* *Установить кнопку вызова персонала на входе возле калитки на высоте 0,85-1,1м, в санузлах на высоте не более 0,6м.* *Визуальную информацию, дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля.* ***Капитальный ремонт***

5.2. Мероприятия, необходимые для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Наименование	Управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
1.	Требования к организации порядка предоставления услуг инвалидам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	*Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями.*
2.	Требования к сотрудникам, на которых возложена ответственность по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, в том числе к их обучению (инструктажу)	*Инструктаж сотрудников не проводился*
3.	Требования к официальному сайту организации	*Соответствует требованиями нормативной документации*

5.3. Предложения по принятию решений по обеспечению "разумного приспособления" и "универсального дизайна":

5.3.1.	*Согласование принятых управленческих решений с общественными организациями инвалидов*	*Требуется*
5.3.2.	*Создание (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Закона N 181-ФЗ*	*Требуется*
5.3.3.	*Включение мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в технические задания на проведение его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графики переоснащения объекта и закупки нового оборудования в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг (с учетом потребностей инвалидов)*	*Требуется*

5.4. Период проведения работ *2025-2030г*
в рамках исполнения *государственной программы Ростовской области «Доступная среда»*
(указывается наименование документа: программы, плана)

5.5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ВНД (К), ДП-И (О,С,Г,У) - Объект не доступен для инвалидов на креслах-колясках (обслуживание по другому адресу); объект доступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, интеллекта.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

6. Особые отметки

Паспорт доступности сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № 1 от «11» марта 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Врио директора ГКУСО РО
Шахтинский центр помощи детям № 3

_____ Р.Х. Элибекова

«11» марта 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1
объекта социальной инфраструктуры

Ростовская область *«11»* *марта* *2025 г.*

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:	Врио директора ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3	Р.Х. Элибекова
Члены комиссии:	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	Д.В. Климонова
	Старший воспитатель	Л.В. Цурикова
	Директор ООО «Экспертный Центр»	А.А. Кураян
	Председатель Ростовского РО ВОГ	И.Л. Баскакова
	Представитель РОО ООО «ВОИ» Председатель РГО РРООО «ВОИ» - ОИО «Икар»	В.П. Кузько

провела обследование объекта социальной инфраструктуры с целью определения уровня доступности объекта и определения мероприятий по приспособлению объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения и составила настоящий акт о нижеследующем.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям №3*

1.2. Адрес объекта: *346510, Ростовская область, г. Шахты, ул. Обуховой, 2-Б*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *2* этажа *1080,1* кв. м или часть здания *-* этаж, *-* кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *6600* кв.м

1.4. Год постройки здания *1988* последнего капитального ремонта _____

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Шахтинский центр помощи детям № 3» (ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям №3)

1.6. Юридический адрес организации (учреждения) *346510, Ростовская область, г. Шахты, ул. Обуховой, 2-Б*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Дополнительная информация *образование и социальная защита*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом *Остановка «Старый рынок», автобус № 41*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *300 м*

3.2.2. время движения (пешком) *5 мин*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *да*

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* *нерегулируемые*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* *есть (бордюры, неровности)*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	*ВНД (К,С), ДУ (О), Б (Г,У)*
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	*ВНД*
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	*ДУ*
4.	с нарушениями зрения	*ВНД*
5.	с нарушениями слуха	*Б*
6.	с нарушениями умственного развития	*Б*

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*	*1,2*	*1,2,3,4,5*
2.	Вход (входы) в здание	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*	*3*	*6,7*
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*	*4,5,6,7*	*8,9,10,11,12,13*
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*	*8,9*	*14,15*
5.	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	*ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)*	*10*	*16*
6.	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-	-	-
7.	Санитарно-гигиенические помещения	*ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)*	*11*	*17,18,19,20*
8.	Система информации и связи (на всех зонах)	*ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)*	-	-
9.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-
10.	**Все зоны и участки**	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*	*1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11*	*1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20*

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Сведения по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)	Примечание
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*Капитальный ремонт*	*см. приложение №1 к акту*
2.	Вход (входы) в здание	*Капитальный ремонт*	*см. приложение №2 к акту*
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*Капитальный ремонт*	*см. приложение №3 к акту*
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*Капитальный ремонт*	*см. приложение №4 к акту*
5.	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	*Капитальный ремонт*	
6.	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-	*см. приложение №4 к акту*
7.	Санитарно-гигиенические помещения	*Капитальный ремонт*	*см. приложение №5 к акту*
8.	Система информации на объекте (на всех зонах)	*Капитальный ремонт*	*см. приложение №6 к акту*
9.	**Все зоны и участки**	***Капитальный, текущий ремонт***	

4.2. Сведения о доступности для инвалидов услуг

№ п \п	Наименование	Оценка состояния	Примечание
1.	**Сведения об официальном сайте организации**		
1.1.	Адрес сайта	*http://domdetei-shakhty.ru/*	
1.2.	Соответствие сайта требованиям национальных стандартов для слабовидящих.	*Соответствует требованиям национальных стандартов.*	
1.3.	Наличие на сайте информации о доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	*На сайте информация о доступности объекта отсутствует.*	
2.	**Сведения о сотрудниках организации**		
2.1.	Наличие сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам	*Инструктаж сотрудников не проводился*	
2.2.	Наличие административно-распорядительного акта организации, которым на сотрудников возлагается обязанность по предоставлению помощи инвалидам	*Административно-распорядительный акт имеется*	
2.3.	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	*Сопровождение инвалидов не обеспечено*	
2.4.	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	*Не осуществляется*	
2.5.	Предоставление услуг тьютора	*Услуга не предоставляется*	

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ВНД (К), ДП-И (О,С,Г,У) - Объект не доступен для инвалидов на креслах-колясках (обслуживание по другому адресу); объект доступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, интеллекта.

4.4. Период проведения работ *2025-2030г*

4.4.1. в рамках исполнения *государственной программы Ростовской области «Доступная среда»*

5. Приложения к акту обследования

Результаты обследования:

1. Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (приложение №1) на 5 л.
2. Результаты обследования входа (входов) в здание (приложение №2) на 2 л.
3. Результаты обследования путей движения в здании (приложение №3) на 3 л.
4. Результаты обследования зоны целевого назначения объекта (приложение №4) на 6 л.
5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений (приложение №5) на 2 л.
6. Результаты обследования системы информации (и связи) на объекте (приложение №6) на 2 л.
7. Результаты фотофиксации на объекте на 10 л.
8. Поэтажный план на 3 л.

Руководитель Комиссии:

Врио директора ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3		Р.Х. Элибекова
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе		Д.В. Климонова
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)
Старший воспитатель		Л.В. Цурикова
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)
Директор ООО «Экспертный Центр»		А.А. Кураян
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов

Председатель Ростовского РО ВОГ		И.Л. Баскакова
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)
Представитель РОО ООО «ВОИ» Председатель РГО РРООО «ВОИ» - ОИО «Икар»		В.П. Кузько
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)